

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AL32.B.05511

Серия RU № 0328751

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".
 Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.
 Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.
 Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AL32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».
 Основной государственный регистрационный номер: 1047855154489.
 Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3
 Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3
 Телефон: 8342777667, факс: 8342777667, адрес электронной почты: l.batina@saranskkaabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель».
 Место нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3
 Фактический адрес: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с бумажной изоляцией марок: ААБлШв, АСБШнг, АСБнлШнг, СБШнг, СБнлШнг с числом жил 3, с номинальным сечением жилы 16-240 мм²; ААШв, ААБлГ, ААШнг, ААБл, ААБ2л, АСГ, СГ, АСБ, СБ, АСБл, СБл, АСБГ, СБГ, АСБ2л, СБ2л, АСШв, СШв, СБШв, ААПл, ААП2л, ААПлГ, АСП, СП, АСПл, СПл, АСПГ, СПГ, АСП2л, ААП2лШв, ААБлШв, АСБШнг, АСБнлШнг, СБШнг, СБнлШнг, АСКл, СКл с числом жил 4, с номинальным сечением жилы 150-240 мм² на напряжение 1 кВ.
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ К04.025-93.
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 39-08 ТР ТС от 28.08.2015 года.
 Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21КБ34 действителен до 08.10.2018 года, фактический адрес: 430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Строительная, дом 3; отчета сертификационных испытаний №ППБ-1169/09-2015 от 02.09.2015 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК»), Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН90, аттестат аккредитации от 29.04.2015 г. Адрес: 140162, Московская область, Раменский район, Константиновский с/о, село Константиново, АПК «Константиново», склад-навес, акта анализа состояния производства № 01379АП от 13.04.2015 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖЗ, ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2015 ПО 02.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)
Иванов
(подпись)

Я.А. Козлова
(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова
(инициалы, фамилия)