



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ME77.B.00743

Серия RU № 0047064

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»)
 Адрес: 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Телефон: +7(495)7812587;
 Факс: (495) 7812588, E-mail: oc@anoretc.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, ОГРН: 1117610006480,
 Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод",
 Адрес: 152916, РФ, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60, ОГРН: 1117610006480,
 Телефон: +7-4855-297-797; Факс: +7-4855-297-778, E-mail: rkz@rkz.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые на напряжение 0,66 и 1 кВ марок АВВГ, ВВГ, АВВГЭ, ВВГЭ, АВВГ-ХЛ, ВВГ-ХЛ, АВВГЭ-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ, АВВГнг(А), ВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, АВВГЭнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ, АВББШв, ВББШв, АВББШв-ХЛ, ВББШв-ХЛ, АВББШвнг(А), ВББШвнг(А), АВББШвнг(А)-ХЛ, ВББШвнг(А)-ХЛ. ТУ 16.К02-56-2013
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ Р 53769-2010 п.п. 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки миним. массы 1 метра токопроводящей жилы и проверки наличия и конструкции термического барьера), 5.2.1.5, 5.2.1.8-5.2.1.11, 5.2.1.12, 5.2.1.14 - 5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.5.1 табл.11 (п.п. 1, 2, 4, 6), 5.2.5.2 табл. 12 (п.п.1, 2, 4,6), 5.2.7.2, 5.2.7.3, 6.3.1, 6.3.2; ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3. – ПРГП 1 кат.А для марок с индексом нг, п.5.2 - ПРГО1 для остальных марок).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 70, 72 от 16.08.2013г. ИЛ КП ООО ЦИКП «Волга-тест» (№ РОСС RU.0001.21КБ19); акта анализа состояния производства № АА-150/2013 от 27.06.2013г., выданного ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № РОСС RU.0001.11ME77); сертификата соответствия требованиям ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», выданного ОСЭ ООО «ЭЛМАШ» (рег. № ТРПБ.RU.ПБ49) № С-RU.ПБ49.В.00374 от 23.08.2013г. до 23.08.2018г.; сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00083 от 23.04.2013г. до 23.04.2016г. ОС СМК «Секаб» (рег. № РОСС RU.0001.13ИК11)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



06.09.2013

06.09.2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

ПО

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ю.Н. НИКИТИН

Р.Ю. АМИНОВ